


О Б Щ И Н А П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА

Ул."Освобождение"№ 15,тел.04361 32 60,факс 20 94, e-mail : mayor_pb@mail.bg

ДО
ЗАИНТЕРАСОВАНИТЕ СТРАНИ



Относно: Писмо с рег.индекс № 12/29.06.2020г. във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня – II-ри етап и III-ти етап“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на 29.06.2020г. искане за разяснение, на основание чл.180, ал. 2 от ЗОП предоставяме необходимата информация:

Въпрос 1. Ако категорията, за която сме вписани в ЦПРС е по – висока от трета категория ще приемете ли, че отговаряме на критерия за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност?

Отговор: За удостоверяване на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност Възложителят ще приеме участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум III-та /трета/ категория или по – висока.

Въпрос 2. Ще приемете ли извършена строителна дейност, която включва освен водопроводна мрежа и участък с канализационна мрежа?

Отговор: Възложителят ще приеме изпълнена дейност за строителство, която включва изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна мрежа.

Въпрос 3. За доказване на изпълнени дейности с обем, сходен с този на обществената поръчка ще приемете ли дейностите да са изпълнени по различни договори, които включват и участък от водопроводна мрежа

Отговор: Обемът не зависи от кратността на изпълнението на дейностите и може да бъде реализирана в една или повече на брой изпълнени дейности /договори/. Изпълнените дейности трябва да включват изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна мрежа.

Въпрос 4. Задължително ли е да се представят помощни сметки за ПХ?

Отговор: Задължително е да се представят помощни сметки за ПХ.

Въпрос 5. В ТС е предвидено разкъртването на съществуващите тротоарни настилки да се извърши ръчно. Задължително ли е това условие? Може ли да се ползва механизация?

Отговор: Условието за ръчно разкъртване на съществуващите тротоарни настилки е задължително, с оглед на това, че разкъртването следва да се изпълни само по трасето на СВО, а останалата част от съществуващите тротоарни настилки да се запази. Ползването на механизация би довело до разрушаване/разрушаване на големи площи от съществуващите настилки.

ЙОРДАНА ЕНЕВА

Зам.кмет на Община Павел баня

оправомощен от Кмета на община Павел баня със Заповед №РД-10-64/06.02.2020г.

